

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EN AVIS DEFAVORABLE – SUIVI 2023

06/12/23 00:00

COMMISSION DE SECURITE COMPETENTE	ETABLISSEMENT	classement ERP	local à sommeil	COMMUNE	Date avis défav	Motif de l'avis défavorable	suites données
DEUX RIVES	HOSTELLERIE DE LASTOURS	O	OUI	ESPALAIS	05/05/22	<p>SOUS AVIS DEFAVORABLE DEPUIS 21/09/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - travaux de la salle polyvalente non réceptionnés - l'établissement comporte des locaux à sommeil non connus de la commission de sécurité, qui le classe en type O <p>Si un incendie survenait les occupants de la partie hébergement ne pourront pas évacuer en raison de l'absence d'alarme incendie et de la non conformité des dégagements.</p> <p>Prescriptions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - déposer un dossier de régularisation concernant la partie hébergement art R 143-22 du CCH - fournir pièces pour réception travaux de la salle polyvalente 	- A.P du 05 juin 2023 portant fermeture administrative de l'ERP notifié le 20 juin 2023 à l'exploitant et au maire d'ESPALAIS
DEUX RIVES	complexe GIPOULOU	X		VALENCE D'AGEN	03/12/20	<p>Visite périodique</p> <p>Les vérifications techniques obligatoires après travaux n'ont pu être faites en l'absence de présentation des documents (RVRAT)</p>	
DEUX RIVES	ASSOCIATION culturelle et culturelle des MUSULMANS VALENCIENS	à définir		VALENCE D'AGEN	20/09/21	<p>Visite de contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> - les installations techniques ne sont pas vérifiées périodiquement - cet établissement a modifié son activité au fil du temps sans dépôt de dossier. Par conséquent l'activité déclarée au départ n'est plus en accord avec la réalité 	
DEUX RIVES	Magasin SODIVAL	M 3		VALENCE D'AGEN	18/10/21	<p>Visite périodique</p> <ul style="list-style-type: none"> - les moyens de secours (robinets d'incendie armés) étant inopérants, la maîtrise d'un incendie semble difficile 	
DEUX RIVES	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY	R 4	NON	VALENCE D'AGEN	12/12/22	<p>Visite périodique</p> <p>La commission n'est pas en mesure d'émettre un avis favorable au vu des travaux effectués sans autorisation (asservissement d'une issue de secours à l'équipement d'alarme de type 4 non réglementaire)</p>	

COMMISSION DE SECURITE COMPETENTE	ETABLISSEMENT	classement ERP	local à sommeil	COMMUNE	Date avis défav	Motif de l'avis défavorable	suites données
DEUX RIVES	Magasin BAZARLAND	M 3	NON	VALENCE D'AGEN	14/12/22	Visite périodique La commission n'est pas en mesure d'émettre un avis au vu des travaux effectués sans autorisation (remplacement et extension du système de sécurité incendie SSI)	
DEUX RIVES	SALLE POLYVALENTE	LX 2	NON	MALAUSE	07/07/23	Visite périodique -éclairage de sécurité est défectueux et un mouvement de panique est à craindre en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale	